



Comuni di:

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell'Emilia

Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

Ufficio Tecnico

OGGETTO:

Procedura aperta telematica per l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria della viabilità con barriere paramassi e reti in aderenza – risposte del 26/06/2019 a quesiti presentati

Si riscontrano i seguenti quesiti:

Lotto 1 (Manutenzione straordinaria di Via Monterenzio Chiesa in Comune di Monterenzio):

- Voce n. 22 del computo metrico "rafforzamento rete metallica.." nella descrizione di elenco prezzi sono indicate barre Fbk Ø 32 mm, mentre nell'elaborato grafico sono indicati ancoraggi Ø 24 mm. Si chiede gentilmente conferma sull'ancoraggio da utilizzare;

Gli ancoraggi del rinforzo corticale sono richiesti in barre d'acciaio tipo Fbk Ø 32 mm L=3 m come indicato al par. 4 della Relazione illustrativa e nella voce di prezzo 22. La sezione tipo dell'ancoraggio nei particolari costruttivi della Tavola Unica del 05/04/2019 contiene un refuso.

- Voce n. 28 del computo metrico "barriera paramassi 1500 kj.." da progetto è prevista lunghezza 50 ml altezza 3,0 ml. In commercio la barriera certificata da 1500 kj ha un'altezza minima di 4 ml. Essendo un lavoro a corpo si chiede gentilmente chiarimento in merito alla modalità di contabilizzazione della barriera. Verrà pagata una barriera di altezza 3 metri anche se sarà posta in opera una da 4 ml?

In fase di offerta economica la ditta dovrà tener conto di un compenso, per la fornitura e posa in opera di una barriera certificata a 1500 kj di lunghezza 50 m, pari l'importo a corpo indicato nel Computo Metrico. Pagati a parte i tirafondi dei plinti di fondazione e gli altri ancoraggi, compresi quelli in doppia fune spiroidale, con caratteristiche tecniche minime indicate nella Tavola di Progetto.

Lotto 2 (Manutenzione straordinaria di Via Savena in Comune di Monghidoro):

- Importo a base d'asta € 95.462,57 + oneri sicurezza. Sul computo metrico di progetto sono indicati "Lavorazioni tratto A" per € 131.079,60 e "Lavorazioni tratto B" per € 95.462,57 (importo complessivo € 226.542,17). Si chiede gentilmente conferma dell'esecuzione del solo tratto B per il presente appalto;

Come specificato nelle conclusioni della Relazione illustrativa, le risorse a disposizione consentono esclusivamente l'intervento B ma il Progetto ha anche la funzione di indicare all'Amministrazione comunale l'altra criticità presente, quantificandone i costi.

Si coglie l'occasione per segnalare che per mero errore materiale, nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'intervento del Lotto 2, il punto 1 dell'art. 1 del Capitolato contiene un refuso. Le parole sottolineate del periodo "Progetto Esecutivo... dell'importo complessivo di € 126.636,47...*che interessa la scarpata di monte di due tratti di Via Monterenzio Chiesa che si sviluppano all'interno...*" sono da sostituire con le parole "...che interessa la scarpata di monte della strada nel tratto che si sviluppa all'interno..."

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ing. Daniele Manfredini